



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**ПРОКУРАТУРА
ТАТЫШЛИНСКОГО РАЙОНА**

**ТӘТӘШЛЕ РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ**

ул. Ленина, 39, с. Верхние Татышлы, 452830,
тел.: (34778)2-13-87, факс: (34778)2-13-87

04 .08.2021 № 3-1-2021

на № _____ от _____



Главе администрации муниципального
района Татышлинский район
Республики Башкортостан

Шайхисламову Ф.Р.

Главам сельских поселений
муниципального района Татышлинский
район Республики Башкортостан

Уважаемые руководители
органов местного самоуправления!

Прошу опубликовать в периодических изданиях и разместить на сайтах возглавляемых Вами средств массовой информации статью на тему: «Прокуратура потребовала устранить нарушения противопожарного законодательства социальных учреждений».

Прокуратура района с привлечением специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям провела проверку требований законодательства о пожарной безопасности в трех государственных учреждениях района с круглосуточным пребыванием детей и престарелых лиц.

Выявлено, что здания, используемые для оказания социальных услуг с круглосуточным пребыванием людей, не оборудованы автоматическим пожарным извещателем, наружным противопожарным водоснабжением; план пожарной эвакуации людей составлен с нарушениями.

Учитывая, что несоблюдение правил пожарной безопасности угрожает жизни и здоровью постояльцев и сотрудников прокурор района внес представления на имя руководителей учреждений с требованием устранить нарушения закона. Нарушения, не требующие значительных финансовых затрат устранены, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях обустройства наружного противопожарного водоснабжения соответствующие заявки на выделение бюджетных средств направлены в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Кроме того, по возбужденным делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), виновные лица привлечены к административным штрафам по 6 тыс. руб. каждый.

Прокурор района


Ф.Ф. Янгуразов

Ф.Ф. Янгуразов, 8(34778)2-12-65

АБ №

0018041

Прокуратура Татышлинского района
Республики Башкортостан
№ Исорг-20800063-288-21/-20800063